

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-20-00132
Svarseðil nr.: 000357
Móttøkudagur: 22-06-20
Kanning byrjað: 22-06-20
Kemur í staðin: 000356

Sýni-ID	1-20-00132-001	1-20-00132-002		
Sýnislýsing	Vatnverkið	Byrgisvegur 1		
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	22-06-20	22-06-20		
Analysunavn			Eind	Óvissa Metoda Mark
Koliformar bakteriar, Colilert	4!	9!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014 <0
E.coli, Colilert	1!	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014 <0

Lena Eysturgarð, Laboratoriutechnikari, 02-07-20

Móttakaralisti: VESTMANNNA KOMMUNA, VESTMANNNA SEAFOOD P/F, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm