

## ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-20-00158

Svarseðil nr.: 000441

Móttøkudagur: 25-06-20

Kanning byrjað: 25-06-20

Kemur í staðin 000440

Sýni-ID	1-20-00158-001		
Sýnislýsing	Vatnverkið		
Sýnisslag			
Tøkudagur	25-06-20		
Analysunavn		Eind	Óvissa Metoda Mark
Koliformar bakteriar, Colilert	62!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014 0
E.coli, Colilert	50!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014 0

Viðmerkingar

1-20-00158

[Lena Eysturgarð, Laboratoriateknikari, 13-07-20](#)

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, VESTMANNA SEAFOOD P/F, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm