

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-20-01194

Svaseðil nr.: 001580

Móttøkudagur: 24-11-20

Kanning byrjað: 24-11-20

Sýni-ID	1-20-01194-001	1-20-01194-002			
Sýnislýsing	Vatnverkið	Skoralið 1			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	24-11-20	24-11-20			
Analysunavn			Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	6	6	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,5	0,5	NTU	25% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	6,9	6,9		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	11,2	11,4	mS/m	5% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Ammonium	<0.015	<0.015	mgN/L	25% Hach method LCK 304	0,5
* Luktur	Eingin	Eingin		I.a.f.	
Mikroorganismur við 22°C	10 est	8 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriar, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0
Clostridium perfringens	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 14189:2016	0

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-20-01194

Svarseðil nr.: 001580

Móttøkdagur: 24-11-20

Kanning byrjað: 24-11-20

Viðmerkingar

1-20-01194

Lena Eysturgarð, Laboratoriateknikari, 27-11-20

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, VESTMANNA SEAFOOD P/F, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm