

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-21-02262

Svaseðil nr.: 004253

Móttøkudagur: 17-08-21

Kanning byrjað: 17-08-21

Sýni-ID	1-21-02262-001	1-21-02262-002			
Sýnislýsing	Vatnverk	Skoralíð 1			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	17-08-21	17-08-21			
Analysunavn			Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	16	16	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,2	0,6	NTU	25% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,1	7,1		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	8,5	8,5	mS/m	5% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22°C	<1	<1	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriar, MF	<1	24!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-21-02262

Svaseðil nr.: 004253

Móttøkdagur: 17-08-21

Kanning byrjað: 17-08-21

Jógvan Páll Fjallsbak, Deildarleiðari, 20-08-21

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, VESTMANNA SEAFOOD P/F, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm