

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-21-02634

Svarseðil nr.: 004636

Móttøkudagur: 14-09-21

Kanning byrjað: 14-09-21

Sýni-ID	1-21-02634-001			
Sýnilýsing	Gerðisvegur 52			
Sýnislag	Drekkivatn			
Tøkudagur	14-09-21			
Analysunavn		Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	19	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,6	NTU	25% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	6,7		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	7,5	mS/m	5% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22°C	13 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriar, MF	1!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-21-02634

Svarseðil nr.: 004636

Móttøkdagur: 14-09-21

Kanning byrjað: 14-09-21

Jógvan Páll Fjallsbak, Deildarleiðari, 17-09-21

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, VESTMANNA SEAFOOD P/F, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm