

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-22-00653

Svaseðil nr.: 007949

Móttøkudagur: 25-01-22

Kanning byrjað: 25-01-22

Sýni-ID	1-22-00653-001	1-22-00653-002		
Sýnislýsing	Vatnverkið	Fjarðavegur 3		
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	25-01-22	25-01-22		
Analysunavn			Eind	Óvissa Metoda Mark
Litur	6	5	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012 20
Turbiditetur	0,2	0,2	NTU	25% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 1
pH	7,1	7,0		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 6,5 - 9,5
Leiðingarevni	9,3	9,8	mS/m	5% DS/EN 27888, 2003, mod. 250
Mikroorganismur við 22°C	14 est	350 est!	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002 100
Koliformar bakteriar, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014 0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014 0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000 <>0

Jógvan Páll Fjallsbak, Deildarleiðari, 28-01-22

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, VESTMANNA SEAFOOD P/F, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm