

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-24-01950

Svaseðil nr.: 016337

Móttøkudagur: 04-06-24

Kanning byrjað: 04-06-24

Sýni-ID	1-24-01950-001	1-24-01950-002				
Sýnislýsing	Skúlin, Hallarvegur 16	Magnstöðin				
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	04-06-24	04-06-24				
Analysunavn			Eind	Mark	Metoda	Óvissa
Ammonium	<0,015		mgN/L	0,5	Hach method LCK 304	25%
Clostridium perfringens (2)	<1		CFU/100mL	0	DS/EN ISO 14189:2016	
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	<>0	DS/EN ISO 7899- 2:2000	
Koliformar bakteriar, MF	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Leiðingarevni	7,6	7,5	mS/m	250	DS/EN 27888, 2003, mod.	8%
Litur	17	17	mg Pt/L	20	DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%
* Luktur	Ikki ávíst				I.a.f.	
Mikroorganismur við 22°C	6 est	1 est	CFU/mL	100	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
pH	6,8	6,9		6,5 - 9,5	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%
Turbiditetur	0,4	0,3	NTU	1	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	30%

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

KANNINGARSTOVUR / LABORATORIES, V.U.
Hammershaimbsgøta 11, FO-100 Tórshavn, Faroe
Islands

Kunning um kanningar fæst við at venda sær til kanningarstovuna.
Úrslitini eru bert galdandi fyri tey kannaðu sýnini. Svaseðilin kann
bert endurgevast sum hann er, um ikki skrivlig avtala er gjørd um
annað.

Teknfrágreiðing: *) Ikki akkreditera analysa i.a.f.: Ikki almenn
forskrift. <: Minni enn >: Størri enn !: Uttanfyrri mark

Janus Vang, Deildarleiðari, 07-06-24

Móttakaralisti: VESTMANNNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm