

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-24-02327
Svarseðil nr.: 016720
Móttøkudagur: 02-07-24
Kanning byrjað: 02-07-24

Sýni-ID	1-24-02327-001	1-24-02327-002			
Sýnislýsing	Vatnverkið, Rávatn	Niðari Vegur 14			
Sýnislag	Rávatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	02-07-24	02-07-24			
Analysunavn			Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur (2)	13		mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	
Litur		14	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur (2)	0,2		NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	
Turbiditetur		0,6	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH (2)	7,0			3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	
pH		7,0		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni (2)	6,9		mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	
Leiðingarevni		6,8	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22° C (2)	1 est		CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
Mikroorganismur við 22° C		7 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriar, Colilert (2)	3		CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Koliformar bakteriar, MF		<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF		<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, Colilert (2)	2		CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Enterokokkar, kunnandi (2)	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	
Enterokokkar, kunnandi		<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 05-07-24

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm