

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-24-02893
Svaseðil nr.: 017246
Móttøkudagur: 16-08-24
Kanning byrjað: 16-08-24

Tilvísing: Umsýni

Sýni-ID	1-24-02893-001	1-24-02893-002				
Sýnislýsing	Grátbrúgv	Bingjuplássi				
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	16-08-24	16-08-24				
Analysunavn			Eind	Mark	Metoda	Óvissa
E.coli, Colilert	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Koliformar bakteriar, Colilert	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-2, 2014	

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

KANNINGARSTOVUR / LABORATORIES, V.U.
Hammershaimbsgøta 11, FO-100 Tórshavn, Faroe
Islands

Kunning um kanningar fæst við at venda sær til kanningarstovuna. Úrslitini eru bert galdandi fyri tey kannaðu sýnini. Svaseðilin kann bert endurgevast sum hann er, um ikki skrivlig avtala er gjørd um annað.

Teknfrágreiðing: *): Ikki akkreditera analysa i.a.f.: Ikki almenn forskrift. <: Minni enn >: Størri enn !: Uttanfyrri mark

Lena Eysturgarð, Laboratoriuteknikari, 17-08-24

Móttakaralisti: VESTMANNNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm