

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-24-03176
Svarseðil nr.: 017566
Móttøkudagur: 03-09-24
Kanning byrjað: 03-09-24

Sýni-ID	1-24-03176-001	1-24-03176-002			
Sýnislýsing	Heilsumiðstøðin	Gjáarlón			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	03-09-24	03-09-24			
Analysunavn			Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	17	17	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,3	0,4	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,2	7,1		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	6,0	6,0	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Ammonium	<0,015		mgN/L	25% Hach method LCK 304	0,5
Mikroorganismur við 22° C		1 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
* Luktur	Ikki ávíst			I.a.f.	
Koliformar bakteriar, MF		<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF		<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Mikroorganismur við 22° C	5 est		CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Enterokokkar, kunnandi		<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0
Koliformar bakteriar, MF	2!		CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Clostridium perfringens (2)	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 14189:2016	0
Enterokokkar, kunnandi	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Vár Róin, Yvirlaborantur, 06-09-24

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjörn Egholm