

VESTMANNNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Tilvísing: Umsýni av 1-24-3176-001

Mál nr.: 1-24-03278

Svarseðil nr.: 017587

Móttøkudagur: 06-09-24

Kanning byrjað: 06-09-24

Sýni-ID	1-24-03278-001			
Sýnislýsing	Heilsumiðstøðin			
Sýnisslag	Drekkivatn			
Tøkudagur	06-09-24			
Analysunavn		Eind	Mark	Metoda Óvissa
E.coli, Colilert	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-2, 2014
Koliformar bakteriar, Colilert	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-2, 2014

Viðmerkingar

1-24-03278-001

Kundekommentar: Tók sýnið nr 1-24-3176-1 úr einum krana, sum ikki varð nýttur serliga nógv. Hugsíð at eg havi ikki latið vatnið runnið nóg leingi.

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

[Lena Eysturgarð](#), Laboratoriuteknikari, 07-09-24

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm