

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-25-02131
Svarseðil nr.: 021531
Móttøkudagur: 27-05-25
Kanning byrjað: 27-05-25

Sýni-ID	1-25-02131-001	1-25-02131-002		
Sýnislýsing	Miðnám	Havnarlagið		
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	27-05-25	27-05-25		
Analysunavn		Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	12	17	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012 20
Turbiditetur	0,5	0,5	NTU	40% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 1
pH	6,8	6,9		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 6,5 - 9,5
Leiðingarevni	7,5	<6	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod. 250
Mikroorganismur við 22° C	<1	7 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002 100
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014 0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014 0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000 <>0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 30-05-25

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhalð vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm