

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-25-02801
Svarseðil nr.: 022206
Móttøkudagur: 15-07-25
Kanning byrjað: 15-07-25

Sýni-ID	1-25-02801-001	1-25-02801-002		
Sýnislýsing	Vatnverkið	Nidarivegur		
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	15-07-25	15-07-25		
Analysunavn		Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	23!	21!	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012 20
Turbiditetur	0,4	0,4	NTU	40% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod 1
pH	6,9	7,0		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod. 6,5 - 9,5
Leiðingarevni	<6	<6	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod. 250
Mikroorganismur við 22° C	<1	<1	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002 100
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014 0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014 0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006 <>0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 18-07-25

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhalð vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm