

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-25-04291
Svarseðil nr.: 023637
Móttøkudagur: 28-10-25
Kanning byrjað: 28-10-25

Sýni-ID	1-25-04291-001	1-25-04291-002	1-25-04291-003		
Sýnislýsing	Toftavegur	Kommunuskrivstovan	Dyppivatn		
Sýnisslag					
Tøkudagur	28-10-25	28-10-25	28-10-25		
Analysunavn	Eind			Óvissa Metoda	Mark
Litur	11	12	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
E.coli, MF			57 CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Turbiditetur	0,2	0,2	NTU	40% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
Enterokokkar, kunnandi (2)			Til víðari kanning CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	
pH	7,1	7,0		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	6,3	6,3	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Enterokokkar, staðfesting (2)			4 CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	
Mikroorganismur við 22° C	14 est	29	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriur, MF	<1	3!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	<>0

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 31-10-25

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókshald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm