

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-26-03047
Svarseðil nr.: 027775
Móttøkudagur: 18-08-26
Kanning byrjað: 18-08-26

Sýni-ID	1-26-03047-001	1-26-03047-002	1-26-03047-003		
Sýnislýsing	Grótbúgv	Skúlagátt	Rávatn		
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Rávatn		
Tøkudagur	18-08-26	18-08-26	18-08-26		
Analysunavn	Eind			Óvissa Metoda	Mark
Litur	17	16	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Litur (2)			15 mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	
Turbiditetur	0,3	0,4	NTU	40% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
Turbiditetur (2)			0,3 NTU	40% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	
pH	7,2	7,2		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
pH (2)			7,1	3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	
Leiðingarevni	<6	<6	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Leiðingarevni (2)			<6 mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	
Mikroorganismur við 22° C	1 est	2 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Mikroorganismur við 22° C (2)			12 est CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
Koliformar bakteriur, Colilert (2)			4 MPN/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, Colilert (2)			4 MPN/100mL	DS/EN ISO 9308-2, 2014	
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	<>0
Enterokokkar, kunnandi (2)			<1 CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 21-08-26

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm