HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN
Faroese Food and Veterinary Authority

ANALYSUSERTIFIKAT

VESTMANNA KOMMUNA
Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-26-03923
Svarseðil nr.: 028634
Móttøkudagur: 13-10-26
Kanning byrjað: 13-10-26

Sýni-ID	1-26-03923-001	1-26-03923-002				
Sýnislýsing	Toftavegur	Kommunuskrivstovan				
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	13-10-26	13-10-26				
Analysunavn			Eind	Óvissa	Metoda	Mark
Litur	12	10	mg Pt/L	13%	DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,2	0,2	FNU	40%	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,1	7,0		3%	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	<6	<6	mS/m	8%	DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22° C	8 est	15 est	CFU/mL		DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriur, MF	10!	5!	CFU/100mL		DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL		DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL		DS/EN ISO 7899-2 att. 1, 2006	<>0

Viðmerkingar
Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 16-10-26
Móttakaralisti:VESTMANNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm

KANNINGARSTOVUR / LABORATORIES,
V.U. Hammershaimbsgøta 11, FO-100
Tórshavn, Faroe Islands

Kunning um kanningar fæst við at venda sær til kanningarstovuna. Úrslitini eru bert galdandi fyri tey kannaðu sýnini.Svarseðilin kann bert endurgevast sum hann er, um ikki skrivlig avtala er gjørd um annað.

Teknfrágreiðing: *): Ikki akkreditera analysa i.a.f.: Ikki almenn forskrift. <: Minni enn >: Størri enn !: Uttanfyri mark